



**Corriente Sindical de Izquierda –Sección Sindical del ERA - Administración Pública.**  
GIJÓN: C/ Sanz Crespo, 3, bajo. 33207. Tlf. 985 35 42 63. Fax: 985 35 27 47 Email: [csi.era.asturias@gmail.com](mailto:csi.era.asturias@gmail.com)  
OVIEDO: C/Hermanos Menéndez Pidal, 14. Uviéu. Tlfnu. 985.10.82.25. Fax 985.28.34.52  
[www.csi-era.org/](http://www.csi-era.org/)

**A LA ATENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE  
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE ORGANISMO AUTÓNOMO  
ERA  
ANA ROZA**

**D. NICANOR GONZALEZ GUTIERREZ** con DNI nº 11825183A, Delegado Sindical del Sindicato de la **Corriente Sindical de Izquierda (CSI)**, y miembro del Comité de Empresa del Organismo Autónomo ERA, con domicilio a efectos de notificaciones en Gijón, C/ San Nicolás, nº 47, 33210, Residencia Mixta, comparece y como mejor proceda,

Habiendo recibido correo, advirtiendo de la visita del SPRI con la finalidad de revisar la evaluación de Riesgos laborales del centro incorporando la nueva unidad de Convalecencia. El que suscribe en calidad de Delegado de Prevención, pone en conocimiento del interlocutor para que traslade a quien proceda, la ineficacia de hacer una evaluación de Riesgos , previa a la finalización de las obras que permitan desarrollar las actividades a las que se destinara la zona a evaluar.

Para ello, traslado deficiencias muy graves en ejecución que impedirán su evaluación al considerar inacabadas las actuaciones.

SE ENUMERAN LAS MAS IMPORTANTES PARA QUE SE TENGA EN CUENTA:

- .- No está conectada la toma de oxígeno.
- .- Falta instalación de Interfonía.
- .- **LA PLANTA NO TIENE CONEXION CON EL GRUPO DE EMERGENCIA.**
- .- **HABITACIONES SIN DETECTORES ANTIINCENDIOS.**

Lo cual se pone en su conocimiento para que se traslade al SPRL, por si tuviera a bien reconsiderar su visita.

**Nicanor González Gutiérrez**

**En Gijón a 31 de enero de 2019**